



*COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

Appalto per l'esecuzione dei "Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma" - CUP J46J16000860001 – CIG 7035914BE6

RISCONTRO AGLI ULTERIORI QUESITI PERVENUTI

9	03/05/20 17 12:06 10/05/20 17 11:37	Essendo la suddetta impresa un consorzio stabile che indicherà per l'esecuzione dei lavori un'impresa consorziata qualificata sia per la cat. OG7 che per la cat. OS21, si chiede se in riferimento al requisito di specializzazione di cui all'art. 3 del Decreto n. 248 del 10.11.2016, può essere dimostrati dall'impresa esecutrice indicata.
RISPOSTA		Per tale quesito si risponde affermativamente.
10	03/05/20 17 19:56	In riferimento al criterio B – MERITO TECNICO, si pongono i seguenti quesiti: Quesito n. 1) Chiarire se vanno presentate tre relazioni B.1, B.2 e B.3 relative ai tre criteri, costituite ciascuna da max 30 cartelle oppure se vanno presentate cinque relazioni (quindi comprendenti anche i subcriteri) B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2 e B.3.1 costituite ciascuna da max 30 cartelle. Quesito n. 2) In riferimento al criterio B.1.2 di pagina 4 del bando di gara, si fa presente che nel computo non è previsto lo smontaggio della mantellata e pertanto non si comprende l'eventuale ricollocazione. Qualora si intende spostare la mantellata si chiede dove poterla collocare; Quesito n. 3) In riferimento al criterio B.3.1 di pagina 4 del bando di gara, si chiede se quanto richiesto si riferisce ai lavori in corso d'opera, oppure a completamento dell'opera;
RISPOSTA		riscontro quesito 1): vedasi riscontro quesito n.2 del 27/04/2017 10:39 riscontro quesito 2): trattandosi di proposte migliorative, come tali sono esenti da valorizzazione economica in progetto. riscontro quesito 3): il criterio di valutazione è evidentemente riferito ai lavori in corso d'opera
11	04/05/20 17 12:26	In merito all'allegato 2/bis dichiarazione integrativa, chiedo se lo stesso debba essere firmato digitalmente da tutti i soggetti indicati oppure basta apporre la firma di ognuno e poi firmarla digitalmente del legale rappresentante
RISPOSTA		è sufficiente che tutti i soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione firmino il documento che poi sarà firmato digitalmente dal solo legale rappresentante del concorrente
12	05/05/20 17 13:03	con riferimento al punto B.1.2 del Bando di gara (tabella di pag.4 del bando) "Soluzione migliorativa per la eventuale ricollocazione della esistente mantellata di massi ciclopici a protezione della Caserma dei Carabinieri" punti si chiede: Se la massicciata cui ci si riferisce rappresenta un insieme di elementi di cui la Stazione Appaltante intende disfarsi in quanto non più necessaria ove attualmente collocata.



*COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

		<p>La alienazione o spostamento altrove di tale massicciata risulta influente per le condizioni di sicurezza ed ambientali del sito ove essa è attualmente collocata? Quali sono le caratteristiche fisiche e meccaniche della massicciata? È utile conoscerne i requisiti al fine di poter valutare le differenti soluzioni tecniche nonché le eventuali attrezzature da proporre in sede di offerta tecnica.</p>
RISPOSTA		<p>La mantellata esistente va mantenuta e/o eventualmente parzialmente ricollocata in zona limitrofa; va da se che l'attuale collocazione rappresenta condizione di sicurezza per il fabbricato costituente la Caserma dei Carabinieri. Le caratteristiche fisiche e meccaniche della mantellata di massi ciclopici sono: blocchi di 3° categoria fino ad un massimo in percentuale deli 70% ; blocchi di 2° categoria per un percentuale non superiore al 30% e comunque di peso per unita di volume non inferiore a 26KN/m³;</p>
13	08/05/20 17 18:41	<p>Si richiede conferma che le Relazioni, con riferimento a ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnica di cui alla tabella del paragrafo 4, da includere nella busta "B" – Offerta tecnica, sono complessivamente nr. 5, corrispondenti ai criteri: B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.3.1 e ciascuna del numero massimo di 30 cartelle formata A4, comprensive di tavole grafiche.</p>
RISPOSTA		<p>si risponde negativamente in quanto, come già precisato in precedente riscontro e tenuto conto degli uploads disponibili in piattaforma le relazioni sono 3 con riferimento ai criteri. Va da se che, quanto stabilito per i sub criteri, deve essere definito all'interno delle relazioni di riferimento.</p>
14	08/05/20 17 16:56 10/05/20 17 10:51	<p>salve volevo porgere 2 quesiti: - il primo relativamente il PASSoe in quanto il sistema mi da il seguente errore " Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito"; - il secondo quesito è relativo alla polizza assicurativa è necessaria con l'autentica notarile.</p>
RISPOSTA		<p>- Il CIG è stato perfezionato dal RUP; - Rispetto al secondo quesito si risponde che non è necessaria autentica notarile.</p>
15	09/05/20 17 08:38	<p>per quanto riguarda la polizza provvisoria, va autenticata da un notaio?</p>
RISPOSTA		<p>L'autentica non è obbligatoria</p>
16	10/05/20 17 10:09	<p>In relazione alla presente procedura si chiede copia PDF dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni acquisiti dagli Enti preposti nonché copia dell'atto di verifica, validazione ed approvazione tecnica del progetto posto a base di gara.</p>
RISPOSTA		<p>Si fa presente che la documentazione progettuale posta a base di gara è frutto di quanto già sottoposto a pareri e oggetto di successivo processo di verifica e validazione, giusti</p>



*COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

		<p>verbali, come meglio rappresentato del Decreto a contrarre cui si rinvia, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Ad ogni buon fine, si mettono a disposizione nella sezione "documentazione di gara" tali ulteriori documentazioni. Ad ogni buon fine, si mettono a disposizione nella sezione "documentazione di gara" tali ulteriori documentazioni.</p>
17	10/05/20 17 10:50	con la presente si comunica che nel sito ANAC non è possibile scaricare modello per il pagamento della tassa in quanto non presente
	RISPOSTA	- Il CIG è stato perfezionato dal RUP, pertanto è possibile procedere
18	10/05/20 17 10:55	Si richiede se in assenza di firma digitale di un soggetto è possibile la sottoscrizione manuale del dichiarante, quindi scansionare il documento in pdf e sottoscriverlo digitalmente dal legale rappresentante
	RISPOSTA	Si risponde affermativamente.