



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014, n. 116

Prot. UC/

1980

del

15 APR. 2015

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo  
Piazza della Repubblica  
91026 - MAZARA DEL VALLO (TP)  
[protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it](mailto:protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it)

Al Provveditorato Interregionale delle  
Opere Pubbliche Sicilia e Calabria  
Alla C.A. dell’Ing. Giovanni Coppola  
Dirigente dell’Ufficio 4 - Opere Marittime Sicilia  
Via Piano dell’Ucciardone, 4  
90139 - PALERMO  
[oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it)

All’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Servizio 1 VIA - VAS  
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 - PALERMO  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

All’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Servizio 3 Assetto del Territorio e Difesa del Suolo  
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 - PALERMO  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

All’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Servizio 5 Demanio Marittimo  
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 - PALERMO  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo  
Lungomare Fata Morgana, 2  
91026 - MAZARA DEL VALLO  
[cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it](mailto:cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it)

Alla Soprintendenza BB.CC. di Trapani  
Via Garibaldi, 93  
91100 - TRAPANI  
[sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza del Mare  
Via Lungarini, 9  
90133 - PALERMO  
[sopmare@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopmare@certmail.regione.sicilia.it)

All’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Ufficio Periferico del Demanio Marittimo  
di Mazara del Vallo  
Via Antonino Castiglione, 46 91026 Mazara del  
Vallo



[updm.mazaradelvallo@regione.sicilia.it](mailto:updm.mazaradelvallo@regione.sicilia.it)

All'ARPA Sicilia – DAP Trapani  
Viale della Provincia  
Casa Santa Erice  
91100 TRAPANI  
[arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it)

All'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e  
la Ricerca Ambientale  
Via Salvatore Puglisi, 9  
90143 - PALERMO  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Provincia Regionale di Trapani  
Piazza Vittorio Veneto, 2  
91100 – TRAPANI  
[provincia.trapani@cert.prontotp.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontotp.net)

All'Azienda Sanitaria Provinciale n.9  
Via Mazzini, 1  
91100 – TRAPANI  
[direzione.generale@pec.asptrapani.it](mailto:direzione.generale@pec.asptrapani.it)

All'Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero del  
Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Calata Porta di Massa, Interno Porto,  
80133 - NAPOLI  
[protocollo.iamc@pec.cnr.it](mailto:protocollo.iamc@pec.cnr.it)

**Oggetto:** TP\_189\_A – “Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale” – 1° stralcio – zona “Foce del Fiume Mazzaro” nel Comune di Mazara del Vallo (TP) – Progetto Definitivo  
**Trasmissione verbale conferenza dei servizi del 15 aprile 2015**

Si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 15/04/2015 presso gli Uffici della Struttura Commissariale.

Gli Enti assenti, che ad oggi non hanno reso il parere di competenza, potranno esprimersi entro il termine di sette giorni dal ricevimento della presente, trascorso infruttuosamente il quale – in ossequio ai poteri di deroga di cui all'art. 20 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art.17 del Decreto Legge 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010 – i pareri si intenderanno inderogabilmente conseguiti con esito positivo.

Soggetto Attuatore  
(Dot. Maurizio Croce)





**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
ex lege 11 agosto 2014, n. 116

**VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 15 aprile 2015**

per l’acquisizione dei pareri e nulla-osta relativi al Progetto Definitivo dei “Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale” – 1° Stralcio – zona “Foce del Fiume Mazзара” nel Comune di Mazara del Vallo (TP) – Cod. Intervento TP\_189\_A

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 1627/15 del 25.03.2015 il Soggetto Attuatore, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari all’approvazione del Progetto Definitivo dei “Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale” – 1° Stralcio – zona “Foce del Fiume Mazзара” nel Comune di Mazara del Vallo (TP) – Cod. Intervento TP\_189\_A, ha invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi, indetta per il giorno 15.04.2015 alle ore 10.30 presso gli Uffici della Struttura Commissariale in via Costantino Nigra, 5 – Palermo, per quanto di propria competenza i sottoelencati Enti:
  - il Comune di Mazara del Vallo (TP)
  - il RUP Ing. Giovanni Coppola, Dir. Ufficio 4 – Opere Marittime Sicilia – Provv. Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria
  - il Servizio 1 - VAS-VIA dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - DRA
  - il Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - DRA
  - il Servizio 5 – Demanio Marittimo dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - DRA
  - la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo (TP)
  - la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani
  - la Soprintendenza del Mare
  - l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Mazara del Vallo
  - l’ARPA Sicilia – DAP Trapani
  - l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
  - la Provincia Regionale di Trapani
  - l’Azienda Sanitaria Provinciale n.9 di Trapani
  - l’Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche
- con la succitata nota sono stati trasmessi ai soggetti invitati, per quanto di interesse, gli elaborati progettuali relativi alle opere anzidette;
- il progetto in questione è stato depositato agli atti della Conferenza dei Servizi.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI DA’ ATTO DI QUANTO SEGUE

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 15 (quindici) del mese di aprile, in Palermo presso gli Uffici del Commissario Straordinario Delegato di via C. Nigra n. 5, si è tenuta la Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza dell’Ing. Francesca Usticano, funzionario della Struttura Commissariale, assistita dal Dott. Giuseppe Lombardo, funzionario della Struttura Commissariale, con funzioni di segretario.

Il Presidente della Conferenza apre la riunione alle ore 10,40.

Sono presenti:

- Ing. Francesca Usticano, funzionario della struttura Commissariale, che svolge funzioni di presidente;
- Dott. Giuseppe Lombardo, funzionario della struttura Commissariale, che svolge funzioni di segretario;
- Ing. Leonardo Tallo, progettista dell'intervento, per l'Ufficio 4 - Opere Marittime Sicilia - Provv. Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria;
- Arch. Alberto Ditta, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mazara del Vallo (TP), giusta delega prot. n. 23606 del 11.04.2015 acquisita agli atti della conferenza;
- Arch. Giovanni Tranchida, per la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, giusta delega prot. n. 2810 del 14.04.2015 acquisita agli atti della conferenza;
- Ing. Giovanni Profeta, per il Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - DRA, giusta delega prot. n. 7494 del 14.04.2015 acquisita agli atti della conferenza;
- Tenente di Vascello Daniele Vuturo, per la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo (TP);
- Dott. Giorgio Tranchida, per l'Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Risultano assenti:

- il RUP Ing. Giovanni Coppola, Dir. Ufficio 4 - Opere Marittime Sicilia - Provv. Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria
- il Servizio 1 - VAS-VIA dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - DRA
- il Servizio 5 - Demanio Marittimo dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - DRA
- la Soprintendenza del Mare
- l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Mazara del Vallo
- l'ARPA Sicilia - DAP Trapani
- l'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- la Provincia Regionale di Trapani
- l'Azienda Sanitaria Provinciale n.9 di Trapani

Il Presidente illustra brevemente l'iter procedurale della Conferenza di Servizi, ricordando che la stessa rappresenta un modulo procedurale a disposizione dall'ordinamento giuridico per pervenire all'approvazione dei progetti quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici ed ha precisato che il Soggetto Attuatore/Commissario Straordinario Delegato si avvale dei poteri di cui all'art. 20 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del Decreto Legge 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010.

Il Presidente ha poi esplicitato l'obiettivo della Conferenza odierna, volto a conseguire gli assensi da parte delle Amministrazioni e degli Enti interessati dall'approvazione del progetto definitivo ed ha segnalato le concrete modalità di svolgimento della riunione.

Infine, il Presidente nel ringraziare i presenti, anche per avere messo a disposizione le proprie risorse per l'istruzione in tempi brevi degli interventi urgenti ed indifferibili di mitigazione del rischio idrogeologico, ha passato la parola al progettista per l'illustrazione del progetto.

PA

Al termine dell'illustrazione progettuale, prende la parola il Dott. Giorgio Tranchida, dell'Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche che espone i risultati dell'attività di caratterizzazione ambientale effettuata nell'area di studio e propedeutica alle attività di progettazione.

Si da quindi lettura dei pareri e delle note pervenute e posti agli atti di questo Ufficio che si allegano al presente verbale:

- nota prot. 17461 del 14/04/2015, assunta al protocollo commissariale n° 1937 del 14/04/15, con la quale il Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - DRA ha richiesto un adeguato studio idrologico-idraulico per potere esprimere il proprio parere di competenza;
- nota prot. 355 del 14/04/2015, assunta al protocollo commissariale n° 1952 del 15/04/15, con la quale l'ASP di Trapani, Dipartimento di Prevenzione della Salute - U.O. Distrettuale di Mazara del Vallo ha espresso parere favorevole;
- nota prot. 22029 del 15/04/2015, assunta al protocollo commissariale n° 1955 del 15/04/15, con la quale l' ARPA Sicilia - DAP Trapani comunica che, per motivi di ufficio, il personale della struttura non potrà partecipare all'odierna Conferenza dei Servizi e che il parere di competenza verrà inviato entro una settimana.

L'Arch. Giovanni Tranchida, per la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, comunica che per potere esprimere il parere di propria competenza occorre integrare il progetto definitivo con la relazione paesaggistica e che, per tale motivo, l'espressione del parere rimane subordinato alla presentazione del suddetto elaborato. Il progettista si impegna a produrre, in tempi brevi, l'elaborato richiesto e a trasmetterlo all'Ufficio del Commissario Delegato che avrà cura di trasferirlo alla Soprintendenza di Trapani.

L'Ing. Profeta, del Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - DRA, ribadisce quanto già riportato nella nota trasmessa dal proprio Ufficio ed il progettista si impegna a produrre, in tempi brevi, l'elaborato richiesto e a trasmetterlo all'Ufficio del Commissario Delegato che avrà cura di trasferirlo al Servizio 3 dell'ARTA.

L'Arch. Ditta, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mazara del Vallo (TP), comunica che il Comune non ha ancora espresso il proprio parere favorevole, in quanto si riteneva opportuno effettuare degli approfondimenti conoscitivi che, di fatto, sono stati già affrontati in maniera esaustiva dal progettista durante la presentazione del progetto. Per tale motivo in tempi brevi il Comune di Mazara del Vallo trasmetterà il proprio parere di competenza, con l'attestazione di conformità Urbanistica.

Il Tenente di Vascello Daniele Vuturo, della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo (TP), esprime parere favorevole sul progetto definitivo dell'intervento. Con l'occasione lo stesso segnala lo stato di inadeguatezza ai fini della sicura navigazione delle acque all'interno del bacino portuale di Mazara del Vallo e dell' annesso porto canale, significando che, sotto questo profilo, sarebbe auspicabile un intervento che aumenti l'approfondimento dei fondali, soprattutto della zona compresa tra l'avamposto e gli scali di alaggio dei due principali cantieri cittadini, sino ad almeno 3 metri. Altresì, il predetto Ufficiale pone attenzione sulle problematiche relative al corretto smaltimento dei materiali provenienti dal dragaggio.

Alle ore 12.00 i rappresentanti del Servizio 1 - VAS-VIA e del Servizio 5 - Demanio Marittimo dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - DRA hanno comunicato che per impegni istituzionali sono stati occupati in altra riunione e che avrebbero in tempi brevi raggiunto la sede dell'Ufficio Commissariale per partecipare alla conferenza dei servizi. Per tale motivazione la conferenza viene sospesa in attesa dei rappresentanti dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente.

Alle ore 14.00 si aggiungono ai presenti alla conferenza dei servizi:





- Dott. Attilio Cutaja, Dirigente del Servizio 1 - VAS-VIA dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Ambiente;
- Ing. Felice Ajello, Dirigente del Servizio 5 - Demanio Marittimo dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - DRA.

L'Ing. Ajello, visto il progetto pervenuto, si riserva di esprimere il parere di competenza in forma scritta. Evidenzia in ogni caso che risulta necessario coinvolgere, nell'espressione del parere, il Servizio 4 del Dipartimento Regionale Ambiente, in considerazione delle implicazioni ambientali relative all'intervento in esame.

Alla luce di quanto sopra espresso, il RUP viene onerato a trasmettere al Servizio 4 del Dipartimento Regionale Ambiente, copia degli elaborati progettuali per l'espressione, se necessario, del parere di competenza.

Il Dott. Cutaja, visto il progetto, dichiara che per esprimere il parere di competenza necessita l'istanza ai sensi dell'art. 21 della L. 179/2002.

Il Presidente precisa che, fatta eccezione per il parere ambientale, in ossequio ai poteri di deroga del Commissario Straordinario Delegato di cui all'art. 20 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del Decreto legge 195/2009 e riportati nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, tutti i pareri, visti e nulla-osta, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla Conferenza di Servizi, devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro 7 (sette) giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano stati acquisiti da questo Ufficio, si intenderanno inderogabilmente conseguiti con esito positivo.

Il Presidente chiude la riunione di Conferenza di Servizi alle ore 15,30.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 24 novembre 2000, n. 340 si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi con il presente verbale, mediante pubblicazione sul sito del Commissario Delegato [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) e l'invio al Comune di Mazara del Vallo per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Copia del presente verbale viene consegnato a mano ai rappresentanti presenti e sarà trasmesso ai Uffici assenti per gli adempimenti di propria competenza.

Palermo, 15 aprile 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

**Ing. Francesca Usticino** - *Funzionario Struttura Commissariale*

**Dott. Geol. Giuseppe Lombardo** - *Funzionario Struttura Commissariale*

**Ing. Leonardo Tallo** - *Progettista dell'intervento - Servizio 4 Provveditorato Inter. OO.PP.*

**Dott. Attilio Cutaja** - *Servizio 1 - VAS-VIA dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente*

**Dott. Giovanni Profeta** - *Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo - Ass. Reg. Terr. Amb.*

**Ing. Felice Ajello** - *Servizio 5 - Demanio Marittimo - Ass. Reg. Territorio e Ambiente*

**Arch. Alberto Ditta** - *Ufficio Tecnico del Comune di Mazara del Vallo (TP)*

**Arch. Giovanni Tranchida** - *Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani*

**Dott. Giorgio Tranchida** - *Ist. per l'Ambiente Marino e Costiero del CNR*

**Ten. Vascello Daniele Vuturo** - *Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo*

*P*

**Maria Rita Genovese**

---

**Da:** servizio3.dra@pec.territorioambiente.it  
**Inviato:** martedì 14 aprile 2015 13:30  
**A:** commissario@pec.ucomidrogeosicilia.it  
**Oggetto:** TP\_189\_A - "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale" – Prot. n. 17461 del 14/04/2015  
**Allegati:** Nota di risposta (Comm\_Straord\_Delegato).pdf

In allegato il file di cui in oggetto

Repubblica Italiana  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario Delegato  
Mitigazione Rischio Idrogeologico in Sicilia  
Via Costantino Nigra, 5 - 90141 Palermo  
Prot. ~~1932~~ del ~~14/4/15~~ Ass. *De L. Lombardo*

*De L. Lombardo*

*U*

*off*

*FR*

*\*  
A*

*M*

*a*

*S*



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 3 "Assetto del territorio e difesa del suolo"  
U.O. 3.4: "Adempimenti di competenza delle Autorità di  
Bacino di cui all'art. 63 del d.lgs. 152/06"  
Tel. 0917077851 - Fax 0917077969  
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo  
PEC: servizio3.dra@pec.territorioambiente.it  
U.R.P. - Tel. 0917077130 - Fax 0917077894

Palermo, prot. n. 17461 del 14/04/2015

Rif. prot. n. 1627/15 del 25.03.2015

TRASMESO VIA P.E.C.

**Oggetto:** TP\_189\_A - "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale" -  
1° stralcio - zona "Foce del fiume Mazaro" nel comune di Mazara del Vallo (TP) - Convocazione  
conferenza di servizi.

Al Commissario Straordinario Delegato  
per l'attuazione degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico nella  
Regione Sicilia  
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo  
P.E.C.: [commissario@pec.ucomidrogeosicilia.it](mailto:commissario@pec.ucomidrogeosicilia.it)

Si fa riferimento alla Vs. nota di pari oggetto, prot. n. 1627/15 del 25.03.2015 assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 14143 del 26.03.2015, con cui è stata convocata per giorno 15.04.2015 la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di cui in oggetto.

Premesso che:

- una porzione dell'area in progetto, ubicata tra l'ultimo attraversamento sul fiume Mazaro e la foce dello stesso fiume, ricade nel vigente P.A.I. del bacino del fiume Mazaro e area territoriale tra fiume Mazaro e fiume Arena (053), approvato con D.P.Reg. n. 284 del 05.07.2007 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 05.10.2007, parte prima;
- in particolare dal punto di vista idraulico la suddetta area ricade nel *sito di attenzione* perimetrato nella Carta della Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione tav. n. 10 (CTR 617120);
- dal punto di vista geomorfologico in tale area non risulta censita alcuna area in dissesto;
- inoltre l'area interessata dal progetto non interferisce con nessuna area a pericolosità per erosione costiera come si evince dagli elaborati dell'Unità fisiografica n. 12 - 13 da Capo San Marco a Capo Feto, approvata con D.P.Reg. n. 108 del 21.03.2011 e pubblicata nella G.U.R.S. n. 22 del 20.05.2011, parte prima;
- le Norme di Attuazione del P.A.I., contenute nella Relazione generale del P.A.I., all'art. 2 definiscono i *siti di attenzione* come le aree in cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni, nella fattispecie, idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate e approfondite indagini.

Dall'esame degli elaborati progettuali, scaricati dal sito web di codesto ufficio, si rileva che il progetto in

Dirigente Servizio 3: Dott. Aldo Guadagnino - Tel. 0917077852 - e-mail: [aldo.guadagnino@regione.sicilia.it](mailto:aldo.guadagnino@regione.sicilia.it)  
Dirigente U.O. 3.4: Ing. Antonino Granata - Tel. 0917077851 - e-mail: [antonino.granata@regione.sicilia.it](mailto:antonino.granata@regione.sicilia.it)  
Funzionario Direttivo: Ing. Giovanni Profeta  
Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 33 - Tel. 0917077289 - e-mail: [giovanni.profeta@regione.sicilia.it](mailto:giovanni.profeta@regione.sicilia.it)  
Ricevimento: martedì e giovedì, ore 9-13 - U.R.P.: Tel. 091.7077130 - Fax 091.7077894  
[urp.ambiente@regione.sicilia.it](mailto:urp.ambiente@regione.sicilia.it)

Pag. 1 di 2

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

AW

argomento prevede la bonifica dei fondali portuali mediante l'asportazione di tutti i materiali di diversa natura giacenti sul fondo ed il dragaggio dei sedimenti, trasportati dal fiume Mazaro, che si sono depositati nel tempo sui fondali del Porto Canale di Mazara del Vallo.

L'ubicazione dell'intervento in progetto è stata rappresentata nella tav. 2 "Planimetria con indicazione interventi" con due aree:

- la prima, compresa tra l'ultimo attraversamento sul fiume Mazaro e la foce del fiume stesso, in cui è previsto un escavo fino alla quota di - 2,00 m sul livello medio del mare;
- la seconda, compresa tra la foce del fiume e il molo Buonvento, in cui è previsto un escavo fino alla quota di - 2,50 m sul livello medio del mare.

Gli obiettivi del progetto si possono così riassumere:

1. approfondimento dei fondali nel Porto Canale al fine di aumentare il tirante d'acqua e quindi aumentare le sezioni di portata del fiume e diminuire le velocità dell'acqua nel corso dei fenomeni di Marobbio;
2. migliorare le condizioni di navigabilità del fiume consentendo l'ingresso, il transito e le manovre di ormeggio in condizioni di sicurezza alle navi.

Riassumendo l'area in progetto compresa tra l'ultimo attraversamento e la foce ricade nel sito di attenzione idraulico per cui, ai sensi dell'art. 2 delle Norme di Attuazione, gli eventuali interventi devono essere preceduti da adeguate e approfondite indagini. Inoltre, nell'area in argomento, non sono presenti problematiche di carattere geomorfologico e di erosione costiera ma soltanto di carattere idraulico.

Alla luce delle suddette considerazioni ed al fine di poter rilasciare il parere di competenza, questo Servizio chiede che venga prodotto un adeguato studio idrologico-idraulico che consenta di valutare l'impatto dell'intervento in progetto per quanto riguarda il deflusso delle portate di piena del fiume Mazaro, determinate in corrispondenza dei tre tempi di ritorno individuati nel P.A.I. e pari a 50, 100 e 300 anni.

Per quanto riguarda lo studio idrologico, se ritenuto opportuno, si può far riferimento ai risultati contenuti nel capitolo 4 della Relazione del P.A.I. vigente, già citato in premessa, mentre per quanto riguarda lo studio idraulico può essere utile fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Appendice B della Relazione generale del P.A.I.. Infine la suddetta valutazione dell'impatto dell'intervento in progetto, dal punto di vista idraulico, dovrà essere effettuata nelle condizioni *ante operam e post operam*.

Il Funzionario Direttivo  
F.to Ing. Giovanni Profeta

Il Dirigente dell'U.O. 3.1  
F.to Dott. Lucina Capitano

Il Dirigente dell'U.O. 3.4  
F.to Ing. Antonino Granata

U

Handwritten signature

Handwritten signature

M

Handwritten signatures and initials

*PA*

Repubblica Italiana  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario Delegato  
Mitigazione Rischio Idrogeologico in Sicilia  
Via Costantino Nigra, 5 - 90141 Palermo  
Prot. *1952* del *15.4.15* Ass. *Dott. Salsedo*

Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI  
TEL. (0923) 805111 - FAX (0923) 812143  
Codice Fiscale - P. IVA 02343260913



COPERTINA FAX

ALL'ATTENZIONE DI:

MITTENTE:

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

U.O. IGIENE PUBBLICA

RIF. NOTA:

DATA:

*1622/15*

*15/04/15*

FAX (DESTINATARIO):

FAX (MITTENTE):

*0312510542*

*0923 309700*

TELEFONO (DESTINATARIO):

TELEFONO (MITTENTE):

*0923 301531*

OGGETTO:

E-MAIL:

*TP 189 A*

TOTALE PAGINE, INCLUSA LA COPERTINA 2

NOTE/COMMENTI

Large rectangular area for notes and comments, containing a circular stamp from the Regional Health Office of Trapani.



In caso di ricezione illeggibile e/o incompleta telefonare al numero:

Le informazioni contenute in questo messaggio fax (elettronico, nel caso di mail) possono essere riservate e sono, comunque, rivolte esclusivamente al soggetto cui è indirizzato. La riproduzione, la diffusione e l'utilizzo non autorizzato o da parte di persona diversa dal legittimo destinatario di tale informazioni in esso contenute sono proibiti e illegittimi. Qualora riceveste questo fax (o questa mail) per errore, siete pregati di restituire quanto appropriatamente ricevuto all'indirizzo di cui sopra o di procedere all'immediata distruzione dell'intero messaggio fax (o elettronico). Quanto precede al fine del rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali. Vi comunichiamo, inoltre, che l'Ufficio è l'Azienda Sanitaria di Provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani

*u*

*PA*

*d*

*M*

*PA*

*S*



Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI  
TEL. (0923) 805111 - FAX (0923) 873745  
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

Dipartimento di Prevenzione della Salute  
U. O. Distrettuale di Mazara del Vallo  
Via Furia Tranquilla  
Mazara del Vallo  
Tel. 0923/901531 - Fax 0923/909700

Mazara del Vallo 14/04/15

Prot. 355

**Oggetto:** Convocazione conferenza di servizi - TP\_189\_A Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale 1° stralcio "zona foce del fiume Mazaro" nel comune di Mazara del Vallo

Al Commissario Straordinario Delegato  
Via Costantino Nigra 5  
Palermo

Con riferimento alla Conferenza di servizi indetta per il 15/04/15 per l'intervento di che trattasi, si comunica di non potere essere presente per imprevisti impegni. Si esprime pertanto, per quanto di competenza ai soli fini igienico sanitari, alle condizioni di cui alla relazione tecnica presentata, parere favorevole nel rispetto comunque del D. Lgs 152/06 e ss. mm. e. ii. e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Il Dirigente Sanitario Responsabile  
dell'U. O. Distrettuale d'Igiene Pubblica  
Dott. Ssa Maria Sinacori

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures and initials]*



**STRUTTURA TERRITORIALE TRAPANI**

Viale della Provincia (Cittadella della Salute)  
91016 - Casa Santa - Erice (TP)  
tel. 0923 472340 - fax. 0923 4723603  
E-mail [dapchimicotp@arpa.sicilia.it](mailto:dapchimicotp@arpa.sicilia.it)



ARPA SICILIA - ST. Trapani  
Tit. 01.22.00 Arrivo.  
Nr.0022029 Data 15/04/2015

**Al Commissario Straordinario Delegato**  
**"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del**  
**rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti**  
**nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"**  
Ex DPCM 10 dicembre 2010  
Fax 0912510542

**Oggetto: TP\_189\_A- "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto**  
**Canale" - 1° stralcio - zona "Foce del Fiume Mazara" nel comune di Mazara de Vallo(TP).**  
**Convocazione Conferenza dei Servizi del 15 Aprile c.a..**

In relazione alla Conferenza dei Servizi convocata per il 15 Aprile c.a., si comunica che personale della scrivente struttura non potrà partecipare per motivi di ufficio. Si comunica che verrà inviato entro una settimana il parere relativo al progetto dei lavori meglio specificati in oggetto.

Repubblica Italiana  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario Delegato  
Mitigazione Rischio Idrogeologico in Sicilia  
Via Costantino Nigra, 5 - 90141 Palermo  
Prot. 1955 del 16.4.15 Ass

Il RUO Controlli  
Dott. Carrubba Antonino

